

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 25/ _____

Есильский район
Место составления

18.03.2022 г.
Время 15:46

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 25 от 28.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Есенгазин Жулдыз Мерекенович - Начальник отдела
КОЖАХМЕТОВ КЕНЖЕБЕК КЕЛЕШЕКОВИЧ - Главный специалист
МОЛДАШ ЕРЖАН ЕРЛАНУЛЫ - старший инженер
КАМЕНОВ ИСАБЕК ЕРКЕШЕВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение «Горновская основная школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Горновская основная школа", СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ЕСИЛЬСКИЙ, Горное, Подгорная (УЛИЦА), 3.

5. Срок проведения проверки 17.03.2022 - 18.03.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Горновская основная школа"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В текстовой части планов эвакуации отсутствует информация о порядке и последовательности эвакуации людей, обязанности обслуживающего персонала, организации движения людей к эвакуационным выходам. Основание: п. 2-6. Правил пожарной безопасности» (далее по тексту – Правила), утвержденных Постановлением Правительства РК № 1077 от 09.10.2014 года, п. 1,2 Приложения 1 Правил Проверочный лист п. 2;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Дир. М. Камбаров

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи


ознакомлена Мухомбетжанова А. К. Дир.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

не имеет Дир.

Приложение на « » листах

«18» 03 20 аг.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.